



Ministero dell'Interno
Dipartimento dei VVF, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO VIGILI DEL FUOCO MILANO
"In adversis securi"

Ufficio Prevenzione Incendi

Al Titolare dell'attività
innovhub_ssi@legalmail.it
alessandro.franciosi@pec.chimici.it

Al Comune di Milano
protocollo@postacert.comune.milano.it

Oggetto: Rilascio verbale di visita tecnica

Fascicolo VVF n. 375710

Registro dipvvf - Ingresso prot. 49854 del 08/11/2022

Ragione sociale: INNOVHUB SSI SRL con sede in Milano via Giuseppe Colombo n 83

Attività n. 74.1/A del DPR 151/11

In esito all'istanza, presentata ai sensi del DPR 151/11 e del DLgs 139/06, questo Comando ha effettuato, presso l'attività in oggetto, sopralluogo volto ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

In relazione a quanto sopra, si trasmette il verbale di visita tecnica.

Si ricorda al titolare dell'attività l'obbligo di produrre, con le scadenze previste dall'art. 5 del DPR 151/11, l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, nonché obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dall'art. 6 del DPR 151/11.

In caso di modifica delle strutture, degli impianti o delle condizioni di esercizio dell'attività, dovranno essere applicate le disposizioni di cui all'art. 4 del DM 07/08/12; per le variazioni che comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il titolare dell'attività è tenuto a riavviare le procedure di cui agli artt. 3, 4 del DPR 151/11.

Nelle comunicazioni, inerenti il fascicolo, citare sempre tutti i riferimenti in oggetto indicati.



Per delega del Comandante Provinciale
Il Responsabile del procedimento
Primo Dirigente Vicario dott. ing. Felice IRACA'

VERBALE DI VISITA TECNICA

Il controllo effettuato in data 09/02/2022, alla presenza del dott. Francesco Franciosi in qualità di asseveratore, della dott.ssa Maria Cristina Boeri come RSPP e dell'arch. Giovanni Pelegrinelli come facility manager, ha dato esito positivo.

Il Funzionario istruttore
Responsabile del procedimento tecnico
I.A.E. Luciano Roncagli